



מלפנים בלבית
מי הוד השרון בע"מ
תאגיד המים והביוב של הוד השרון

דו"ח איכות המים

דיווח רבעוני על איכות המים
לחודשים אוקטובר - דצמבר 2012

מספר בדיקות מקרוביאליות				סוג נקודה
תקינות	חריגות	בוצע	מתוכנן	
10	0	10	10	חיבורי מקורות
16	0	16	19	מאגרים ובריכות
*66	0	66	66	רשת אספקה
92	0	92	95	סה"כ

*בתאריך 08.11.2012 ארעה טעות בדיגום. בבדיקה נוספת שנערכה באתר על ידי דוגם מוסמך נמצאה הדגימה תקינה.

מספר בדיקות מקרוביאליות				קבוצת בדיקה
תקינות	חריגות	בוצע	מתוכנן	
3	0	3	3	מי רשת חיבור מקורות - F
3	0	3	3	סה"כ

הבדיקות בוצעו ע"י דוגם מוסמך בהתאם להנחיות משרד הבריאות. התוצאות מלמדות כי איכות מי השתייה שסופקו לצרכני המים של תאגיד מי הוד השרון במהלך תקופה זו, הינה טובה מאוד.

בברכה,

עופר ברש
מנכ"ל

משה ארז
יו"ר דירקטוריון

שירות לקוחות: הבנים 14, כניסה ב', קומה 4, הוד השרון
טל. 1-800-800-620 | פקס. 09-7453249

שעות קבלת קהל: א'-ה' 08:30-13:00 | ג' 08:30-18:30
שעות מענה טלפוני: א'-ה' 08:00-20:00 | ו' 08:00-12:00

למידע נוסף ותשלומים באמצעות האינטרנט: www.mei-hodhasharon.co.il
לצורכים בנושאי חיובי מים וביוב ניתן לפנות לשירות לקוחות בכל פניה בעניין ביזור חשבון יש להטעיף בחשבון המים, מס' מדי המים וקריאת מונה ערכי.

לשירותך מוקד חיצוני
לבירורים ותשלומים

072-2755-444
1-800-800-620

ימים א'-ה' 08:00-20:00
יום ו' 08:00-12:00

לדיווח על תקלות
יש להתקשר
למוקד העירוני
108